Т Е С Т

За проверка на знанията

по „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ” (Дв. бр. 21 от 11.03.2005 г)

потвърждаване/придобиване на ..... квалификационна група, дата: ..... г.

Фирма: .....

Име, презиме, фамилия на изпитвания:……..

Длъжност:……....
.

Месторабота:……...

Трудов стаж по

специалността:……..

Притежавана квалификационна
група:…….

Попълва се за IV и V квалификационна група

Член

Въпрос

Задраскай

верния

отговор

Въпроси

1

2

3

4

182

1.

Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се пр

1.1.

Веднъж годишно

1.2.

Не се проверяват

1.3.

На три месеца

1.4.

Веднъж на пет години

33

2.

Инструктажът на работното място преди възлагане на самостоятелна работа е:

2.1.

препоръчителен

2.2.

желателен

2.3.

задължителен

2.4.

не е задължителен

34

3.

Периодичният инструктаж се провежда от лицето отговорно за електрообзавеждането (е

3.1.

Веднъж годишно

3.2.

Един път на три месеца

3.3.

Всеки месец

3.4.

ежедневно

Попълва се за всички квалификационни групи

1

2

3

4

144

4.

Заземяването на тоководещи части се осъществява посредством стационарни и преноси

4.1.

непосредствено след проверката за отсъствие на напрежение;

4.2.

непосредствено след изключване на напрежението;

4.3.

без изключване на напрежението

4.4.

без изключване на напрежението, ако се поставят предупредителни табели

139

140

5.

Проверката за отсъствие на напрежение се извършва с:

5.1.

с технически изправен стандартен указател за съответното напрежение или с преносим волтм

5.2.

с лампа с нажежаема жичка (контролна лампа) като указател за напрежение

5.3.

с фазомер

5.4.

не се проверява

59

6.

Лица с явни признаци на заболяване, в нетрезво състояние или под въздействието на оп

6.1.

се допускат до работа само с придружител

6.2.

се допускат до работа

6.3.

се допускат до работа след инструктаж

6.4.

не се допускат до работа

МЗ

7.

Първата помощ на пострадал от електрически ток се състои в:

7.1.

освобождаване на пострадалия, по възможно най-бързия начин от напрежението, под което е

7.2.

уведомява се ръководството

7.3.

уведомява се личния лекар

7.4.

събира се бригада от поне 4 човека

МЗ

8.

До лекарската помощ на пострадал от електрически ток:

8.1.

трябва да продължи до пристигането на лекарски екип или до транспортирането му в здравно

8.2.

продължава до пристигане на ръководителя

8.3.

започва след постъпването в болница

8.4.

започва след пристигане на лекаря

МЗ

9.

Всеки свързан с обслужването на електрически съоръжения, машини, уреди, апарати и у

9.1.

знае как да оказва първа медицинска помощ на пострадал от електрически ток до предаването

9.2.

чака медицински екип като охранява пострадалия

9.3.

уведомява писмено здравното заведение, че има пострадал от ел. ток

9.4.

не е длъжен да оказва до лекарска помощ

Т Е С Т

За проверка на знанията

по „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
(обн.,ДВ,бр.32 от 20 април 2004 г.)

за

потвърждаване/придобиване на ..III-та.... квалификационна група, дата: ..... г.

Фирма: .....

Име, презиме, фамилия на изпитвания:……..

Длъжност:……....
.

Месторабота:……...

Трудов стаж по
специалността:……..

Притежавана квалификационна
група:…….

Член

Въпрос

Задраскай

верния

отговор

Въпроси

1

2

3

4

37

1.

Може ли работодателят да изисква от работещите да използват непроверени, неизпитан

1.1.

Да ако са здрави

1.2.

Не

1.3.

Да

1.4.

Да само веднъж

39

2.

При извършване на работи от външна фирма в неелектрически уредби и мрежи по догов

2.1.

Носи отговорност за подбора и професионалния опит на своя персонал

2.2.

Не носи отговорност за подбора и професионалния опит на своя персонал

2.3.

Не носи отговорност за подбора , професионалния опит и здравето на своя персонал

2.4.

Не носи отговорност за подбора , професионалния опит и действията на своя персонал

89

3.

Болни, преуморени, нетрезви, психически разстроени, с липсващи или с изтекъл срок на

3.1.

Се допускат до работа

3.2.

Не се допускат до работа

3.3.

Допускат се до работа само ако има лица които отговарят за тях

3.4.

Допускат се до работа с повишено внимани

159

4.

Оперативните превключвания в неелектрически уредби/мрежи с постоянно дежурство се

4.1.

дежурния оперативен персонал, който ги обслужва;

4.2.

Външна фирма;

4.3.

директора

4.4.

Управителя на външната фирма

460

5.

Заповеди и нареждания, които противоречат на този правилник са:

5.1.

забранени

5.2.

разрешени

5.3.

разрешени с повишено внимание

5.4.

разрешени само веднъж

§3.13

6.

"	**Неелектрическа уредба**

6.1.

Електрическа уредба без ток

6.2.

Електрическа уредба

6.3.

сграда

6.4.

съвкупност от машини, апарати, съоръжения, линии и спомагателното им обзавеждане, строит

§3.9.

7.

"	**Изпълнител на работата**

7.1.

работника

7.2.

служителя

7.3.

е лицето, на което е възложено с наряд или с нареждане да организира и ръководи трудовия

7.4.

Ръководителя

МЗ

8.

Първата помощ на пострадал от електрически ток се състои в:

освобождаване на пострадалия, по възможно най-бързия начин от напрежението, под което е

7.2.

уведомява се ръководството

7.3.

уведомява се личния лекар

7.4.

събира се бригада от поне 4 човека

МЗ

9.

До лекарската помощ на пострадал:

8.1.

трябва да продължи до пристигането на лекарски екип или до транспортирането му в здравн

8.2.

продължава до пристигане на ръководителя

8.3.

започва след постъпването в болница

8.4.

започва след пристигане на лекаря

МЗ

10.

Всеки свързан с обслужването на неелектрически съоръжения, машини, уреди, апарати и

9.1.

знае как да оказва първа медицинска помощ на пострадал до предаването му на медицински

9.2.

чака медицински екип като охранява пострадалия

9.3.

уведомява писмено здравното заведение, че има пострадал

9.4.

не е длъжен да оказва до лекарска помощ